СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ РТМ-03 «СТРУМЕНЬ»

Регулятор температуры	РТМ-03	.	X	X	X	.	X	X	X	.	X	.	X	«СТРУМЕНЬ»
Тип													
Типы контуров регулирования: контур 1:													
- регулятор бойлера горячей воды			1										
- контур отопления, погодный компенсатор (регулятор температуры по графику от наружной температуры)			2										
- контур отопления по температуре в помещении			3										
- контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении			4										
- регулятор управления приточно-вытяжной вентиляцией*			6										
контур 2:													
- отсутствует				0									
- тоже что и для контура 1				X									
контур 3:													
- отсутствует					0								
- тоже что и для контура 1					X								
Наличие и тип контура управления насосом контур 1:													
- отсутствует							0						
- управление одним насосом							1						
- управление двумя насосами							2						
контур 2													
- тоже что и для контура 1								X					
контур 3													
- тоже что и для контура 1									X				
Подпитка вторичного контура													
- функция отсутствует										0			
- управление подпиткой вторичного контура										1			
Наличие и тип интерфейса связи													
- отсутствует												0	
- RS-232												1	
- RS-485												2	
- RS-485 с гальванической развязкой												9	
Торговая марка													

* - только для контура 1.