



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100832277

телефон +375 17 373 85 82, **адрес электронной почты** info@strumen.com

в лице директора Филиппенко Александра Васильевича, действующего на основании Устава
заявляет, что счетчики электрической энергии трехфазные «Гран-Электро» СС-302, «Гран-Электро» СС-303, «Гран-Электро» СС-304 моделей согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе

изготовитель: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 100832277.026-2022 «Счетчики электрической энергии трехфазные «Гран-Электро» СС-302, «Гран-Электро» СС-303, «Гран-Электро» СС-304

код ТН ВЭД ЕАЭС 9028 30 190 0,

серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 25230 ЭМС от 30.01.2025, № 25231 ЭМС от 30.01.2025, № 25871 ЭМС от 05.03.2025, № 25920 ЭМС от 05.03.2025, № 26095 ЭБ от 25.04.2025, выданных испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; протокола испытаний № 26096 ЭБ от 25.04.2025, выданного испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085; протоколов испытаний № 305-С от 06.12.2024, № 306-С от 06.12.2024, № 307-С от 06.12.2024, выданных лабораторией метрологии и испытаний филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.2120.

Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация:

Примененные стандарты согласно Приложению 2 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе.

Условия хранения: в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания, срок службы – 32 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.04.2030 включительно.



Александр Васильевич Филиппенко

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 16395

Дата регистрации декларации о соответствии


05.05.2025



Приложение 1
к декларации о соответствии
Счетчики электрической энергии трехфазные
«Гран-Электро» СС-302, «Гран-Электро» СС-303,
«Гран-Электро» СС-304

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Модель счетчика
1	«Гран-Электро» X₁-X₂X₃X₄-AX₅X₆X₇X₈X₉X₁₀-X₁₁-X₁₂-X₁₃, где: X₁ – СС-302; СС-303 или СС-304, обозначающее модификацию счетчика; X₂ – 05; 02 или отсутствует, обозначающее класс точности; X₃ – Т2; Т4; D2; D4; D6; D8 или D10, обозначающее номинальный, базовый (максимальный) ток; X₄ – U1; U2 или U3, обозначающее номинальное напряжение, В; А – базовая функция; X₅ – Р; R или S, обозначающее основной интерфейс, количество импульсных выходов; X₆ – 1; 2; 3 или 4, обозначающее режим учета энергии; X₇ – Т или отсутствует, обозначающее наличие функции измерителя тока нейтрали; X₈ – С или отсутствует, обозначающее наличие функции управление нагрузкой; X₉ – F или отсутствует, обозначающее наличие функции учета потерь с учетом коэффициентов; X₁₀ – М; M1 или отсутствует, обозначающее измерения напряжения, силы переменного тока и частоты с нормируемыми характеристиками; X₁₁ – В; S; К; Е; RFs; RFsE; LR; LRE; 3G; 3GE; 3GR; 4G; 4GE; NB; NBE или отсутствует; обозначающее дополнительный интерфейс 1; X₁₂ – В; S; К; Е; RFs; RFsE; LR; LRE; 3G; 3GR; 4G; NB или отсутствует; обозначающее дополнительный интерфейс 2; X₁₃ – W или отсутствует, обозначающее резервный источник питания.



М.П.

Александр Васильевич Филиппенко

Приложение 2
к декларации о соответствии
Счетчики электрической энергии трехфазные
«Гран-Электро» СС-302, «Гран-Электро» СС-303,
«Гран-Электро» СС-304

Лист 1 Листов 1

Наименование и обозначение примененных стандартов
ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»
ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»
ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»
ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»
ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»



М.П.

Александр Васильевич Филиппенко

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 16395
Дата регистрации декларации о соответствии 05.05.2025